



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

05.12.2016 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Лесосибирск

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального автономного образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 1 имени И.П.Кытманова г. Енисейска Красноярского края, сокращенное наименование МАОУ СОШ № 1 имени И.П.Кытманова, юридический адрес: 663180, Красноярский край, Енисейский район, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 120, ОГРН 1022401273729, ИНН 2447004249, при рассмотрении представленных документов: протоколы об административном правонарушении №№ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ от 05.12.2016 г., акта проверки № \_\_\_\_\_ от 05.12.2016 г., выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю устранить выявленные нарушения:

1. Нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части организации мероприятий по обеспечению целостности ограждения территории общеобразовательной организации. Срок исполнения до 01.08.2017 г.

2. Нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в

части установки светильников с люминесцентными лампами в кабинетах №№ 2-11, 2-13, 2-14, 2-16, расположенных на втором этаже, кабинетах №№ 3-02, 3-04, 3-07, 3-08, расположенных на втором этаже, параллельно светонесущей стене. Срок исполнения до 01.08.2017 г.

3. Нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части оборудования учебных кабинетов физики и рисования умывальными раковинами. Срок исполнения до 01.08.2017 г.

4. Нарушение требований п.п. 7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 3.3.1. (таблица 2 п. 41) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части доведения уровней искусственной освещенности в спортивном зале до нормируемых величин. Срок исполнения до 01.08.2017 г.

5. Нарушение требований 7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 3.3.1. (таблица 2 п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части доведения уровней искусственной освещенности в кабинетах №№ 2-13, 2-14, 3-03, 3-08, 1-10, до нормируемых величин. Срок исполнения до 01.08.2017 г.

6. Нарушение требований п.п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 3.3.1. (таблица 2 п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части доведения коэффициента пульсации в кабинетах №№ 1-26, 1-21, 2-13, 2-16, 2-14, 2-11, 3-03, 3-08, 1-10, до нормируемых величин. Срок исполнения до 01.08.2017 г.

7. Нарушение требований п. 7.1 (приложение 2 таблица 1) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части доведения напряженности электрического поля в кабинете информатики на рабочих местах пользователей ПЭВМ от источников электромагнитных излучений, до нормируемых величин. Срок исполнения до 01.08.2017 г.

8. Нарушение требований п. 4.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 2.4 СП 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений» в части доведения аэроионного состава воздуха в точках в кабинете информатики, до нормируемых величин. Срок исполнения до 01.08.2017 г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ СОШ № 1 имени И.П.Кытманова.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.


Главный специалист-эксперт



С.Г.Кондрашкин

Копию предписания получил (а): директор МАОУ СОШ № 1 имени И.П.Кытманова Дранишникова Светлана Владимировна.

5.12.2016 г.



(подпись)